



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SOMBRERETE ZAC.

2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: Alumbrado Público

EXPEDIENTES: 01/2017

OFICIO: 241

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ

SECRETARIO MUNICIPAL

PRESENTE

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito dirigirme a usted para rendir informe quincenal de reporte de trabajo correspondiente del día 16 al 31 de Octubre del 2017. del departamento de alumbrado público a mi cargo. Para lo cual le anexo relación del mismo.

Sin otro asunto por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
SOMBRERETE, ZAC. A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EL JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO

C. ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ

c.c.p. Arq. Hiram Alberto Márquez Estrada Director de Obras Públicas para su conocimiento.

c.c.p. Comisión de Regidores. Para su conocimiento.

c.c.p. LCCYP Brenda Patricia Fernandez Arenas titular de comunicación social

c.c.p. Archivo

Recibi
Mayra
07/11/17

Recibi
07/11/17

Recibi
Zac cell
Nov 07
OFICINA DE REGIDORES
Recibi
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.
07/11/17

INFORME QUINCENAL DEL DIA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

	LUGAR	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16/10/2017	Escuela Primaria de San José de Canutillo	Se revisó la instalación eléctrica		
	Felipe Ángeles la Estancia	Se reparó falla del pozo de agua de la comunidad		
	Mesillas	Se retiraron 2- reflectores de la plazuela de mesillas		
	San Martín	Se revisó instalación eléctrica del plantel porque estaba dañada	70- mts. De cable cal. # 12 y 3- focos de 175 w. v. s.	
17/10/2017	Oficina de ACES	Se instaló 1- foco en la oficina	1- Foco ahorrador de 23 w, 1- soquet de porcelana y 2- mts. De cable dúplex cal. # 12	
	Parroquia de Santo Domingo	Se revisó el alumbrado de la parroquia		
	El Astillero	Se reparó falla del agua potable del astillero		
18/10/2017	Oficina de Transparencia	Se revisaron líneas de corriente que alimentan los focos	4- Focos ahorradores de 23 w.	
	Escuela Primaria Miguel Auza de San José de Canutillo	Se cambió centro de carga y cables de alimentación en los salones	100- mts. De cable cal. # 100, 1- centro de carga con 2- pastillas térmicas de 30- ampers y 40- mts de manguera de ½.	
	15 de Enero	Se repararon 6- lámparas y 1- área de alumbrado	1- Lámpara usada 150 w. v. s.	
	Callejón Donceles	Se reparó 1- lámpara	1- Balastra de 1150 w. v. s. y 1- fotocelda	
	Calle Plata	Se reparó 1- lámpara	1- Balastra de 1150 w. v. s. y 1- fotocelda	
	Calle Piña	Se reparó 1- lámpara	1- fotocelda	
	Calle Tiro General	Se reparó 1- lámpara	1- fotocelda	
19/10/2017	Jardín de	Se trabajó retirando	14- soquet de	

	Niños Club de Leones	lámparas y se instalaron nuevas	porcelana, 20- focos de ahorradores de 32 w y 28- pijas para madera	
	Felipe Ángeles la Estancia	Se reparó falla del pozo de agua de la comunidad	1- Centro de carga, 1- pastilla térmica de 50 ampers, 1pastilla térmica de 60 ampers y 10- mts. De cable cal. # 8	
	Ex. Guardería Municipal de los Portales	Se revisó instalación eléctrica de la Ex. Guardería mpal.		
	Salida a Chalchihuites	Se revisó área de alumbrado		
	Calle Allende	Se revisó área de alumbrado frente a la pastelería los monchis		
	Calle Aldama	Se revisó área de alumbrado		
	Escuela Primaria Francisco R. Murguía de Ex. Hacienda Zaragoza	Se repararon 8- lámparas	8- lámparas y 8- focos de 150 w. v. s. y 8- fotoceldas	
20/10/2017	Oficina de Desarrollo Urbano	Se revisó falla de corriente	1- Pastilla térmica de 40- ampers	
	Planta Tratadora de Agua	Se reparó 1- lámpara	1- Foco y 1- balastra 150 w. v. s.	
	Semáforos del Av. Hidalgo	Se colocaron 5- focos en los semáforos	5- Focos de 100 x 140 v.	
	Calle Santa Rosa	Se revisó 1- lámpara		
	Calle Zaragoza	Se reparó falla de 1- farol	1- Balastra y 1- foco de 150 w. v. s.	
23/10/2017	Calle Palma	Se reparó 1- lámpara	1- Lámpara usada 175 w. v. m.	
	Calle Allende	Se reparó 1- lámpara		
	Carreteritas de Santa Rita	Se instaló 1- lámpara	20- mts. De cable dúplex, 20- mts. De cable cal. # 12 y 1- lámpara usada de 150 w. v. s.	
	Vergelitos	Se repararon 4- lámparas	3- Lámparas usadas 150 w. v. s.	

	Orión	Se repararon 2-lámparas		
24/10/2017	Zaragoza de Ahiladas	Se repararon 11-lámparas	11- fotoceldas, 8-balastras y 8-focos 150 w. v. s.	
	Ojo de Agua	Se reparó falla del pozo de agua de la comunidad		
	Rancho Nuevo del Carmen	Se reparó falla del pozo de agua de la comunidad		
	Calle Allende	Se reparó área de alumbrado		
25/10/2017	Calle Aldama	Se reparó 1- farol		
	Calle Miguel Hidalgo Col. Sombreretillo	Se reparó 1- farol	1- Farol de 100 w. v. s.	
	Calle Palma	se reparó 1- lámpara	1- Lámpara usada de 150 w. v. s.	
	Calle las Escobillas	se reparó 1- lámpara	1- Lámpara usada de 150 w. v. s.	
	Carreteritas de Santa Rita	Se retiró cable que alimenta la lámpara que se retiro		
	Col. Infonavit	Se instalaron 2- reflectores en el Templo de san juditas	2- reflectores de 400 w. y 4- mts. De cable cal. # 12	
	Jardín Zaragoza	se reparó 1- lámpara		
	COBASO	Se levantó lista de material que se requiere para el domo		
27/10/2017	COBASO	Se apoyó con la grúa para cargar una calavera grande desfile del Cobaso		
30/10/2017	Bañuelos Nuevo	Se repararon 14-lámparas y se instaló 1- reflector de 400 w.	6- lámparas de 150 w. v. s. usadas, 2- lámparas de 175 w. v. m, 40- mts. De cable cal. 1+1 y 1- reflector de 400 w.	
31/10/2017	Huertas de los Santos Niños	Se repararon 7-lámparas y se cambiaron 5-lámparas de led dañadas	80- mts. De cable cal. 1+1, 5- lámparas 150 w. v. s. usadas y 1-foco y 1- balastra 150 w. v. s.	