



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



Oficio No. 1317PTAR/01/2019

PROFR. RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Estimado Profr.:

Por medio de la presente le doy a conocer las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 2018 por parte del personal que laboramos en esta Planta Tratadora de Aguas Residuales.

SE EFECTUO MANTENIMIENTO A AREAS VERDES, LIMPIEZA Y OPERACIÓN CONTINUA
SE BOMBEO DEL CARCAMO SECUNDARIO
SE DIO MANTENIMIENTO A CAMPO EXPERIMENTAL
SE APOYO CON AGUA TRATADA PARA CONSTRUCCION A VECINOS DE LA PTAR
SE ATENDIO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
SE DESCARGO LODO DE LOS DOS SEDIMENTADORES
SE DESARENO EL AREA DE PRETRATAMIENTO
SE DIO MANTENIMIENTO A LECHOS DE SECADO DE LODOS
SE ATENDIO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SE ATENDIO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO
SE CORRIGIO FALLA EN CONTROLES ELECTRICOS DEL CARCAMO DE BOMBEO PRINCIPAL
SE DIO MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES AUTOMATICOS DE LAS BOMBAS
SE DIO MANTENIMIENTO AL DIGESTOR DE LODOS
SE DIO MANTENIMIENTO A LAS TRES CAJAS DE VALVULAS DE LAS CAJAS DE NATAS Y LODOS
SE DIO MANTENIMIENTO AL FILTRO PERCOLADOR BIOLOGICO
SE LE SACÓ LODO A LOS DOS SEDIMENTADORES
SE DIO MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DESBROZADORA HONDA
SE DESTAPÓ LA DESCARGA DE NATAS DEL CLARIFICADOR PRIMARIO
SE LE SACÓ AGUA AL DIGESTOR DE LODOS
SE SACÓ ARENA PARA AFUERA DE LA PTAR
SE ATENDIO PERSONAL DE LA EMPRESA AZIMUTH INGENIERIA
SE DIO MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL CARCAMO DE BOMBEO SECUNDARIO
SE DIO MANTENIMIENTO A LOS DOS CLARIFICADORES
SE ATENDIO A UN PERIODISTA
SE CAMBIO LA BOMBA 3 DEL CARCAMO PRINCIPAL AL LUGAR 2 PORQUE SE DESOLDO LA TUBERIA
SE ATENDIO PERSONAL DE QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO DE LA CD. DE GUADALUPE, ZAC
SE INSTALO UNA BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS MARCA NABOHI DE 30HP EN EL CARCAMO PRINCIPAL
SE ATENDIO PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CD. DE CHALCHIHUITES, ZAC.
SE DESCARGO HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL DOSIFICADOR
SE ATENDIO PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL
SE DESCARGO LODO DEL DIGESTOR
SE ARREGLO UN POCO EL CAMINO PARA ACCESAR A LA PTAR
SE DESTAPÓ TUBERIA DE DESCARGA DE LA CAJA DE NATAS Y LODOS PRIMARIOS
SE DIO MANTENIMIENTO A LAVABO DE LA OFICINA DE OPERACIÓN Y CONTROL
SE IMPERMEABILIZO EL TECHO DE LAS OFICINAS DE OPERACIÓN Y CONTROL Y DEL CCM1
SE ATENDIO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SE REVISO INVENTARIO DE MATERIALES JUNTO CON PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
SE ATENDIO A PERSONAL DEL LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA
SE ATENDIERON CIUDADANOS QUE VISITARON LA PTAR
SE SUPERVISO AL PERSONAL DE LA PTAR
SE LLEVO CONTROL DE NOMINA QUINCENAL

Sin más por el momento y esperando que esta información sea de su utilidad me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente
"El agua es fuente de vida"
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Sombrerete, Zac. a 02 de enero de 2019

Ing. Sergio Inés Rojero Chávez

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

02 ENE 2019

RECIBIDO

c.c.p. Arq. Manuel Alan Murillo Murillo (Presidente Municipal)
C. Nieves Lemus Hidalgo (Director del SIAPAS)
Archivo