



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

## ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

08 AGO 2019

RECIBIDO

**OFICIO NÚM: 0067**

**EXPEDIENTE: CULTURA DEL AGUA**

**ASUNTO: INFORME MENSUAL**

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SOMBRERETE ZACATECAS  
P R E S E N T E.

EN AT'N. ING. URBANO ULLOA DELGADO  
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Por medio del presente se le envía el informe de actividades realizadas en el mes de julio del año en curso en PLÁTICAS DEL CUIDADO DEL AGUA y otras actividades realizadas en espacio CULTURA DEL AGUA.

Lunes 1: se acudió a la escuela primaria Benito Juárez para hacer entrega de reconocimientos a los alumnos con mejor aprovechamiento en el programa de cuidado del agua y medio ambiente.

Martes 2: se visitó varias oficinas para hacer entrega de oficios y recabar firmas para algunos oficios de comisión.

Miércoles 3: se visitó la comunidad de flores García para verificar si están clorando el agua ya que nos están llegando reportes de los servicios de salud que el agua no es para consumo humano y nos dimos la tarea de verificar y se le hizo la prueba con pastillas DPD y el resultado salió positivo si se está clorando el agua es para consumo humano.

Más tarde se visitó la comunidad de Cuauhtémoc con la misma finalidad de verificar que el agua este dentro de la norma oficial, le hicimos la prueba con pastillas DPD y también nos dio positivo. Se está clorando el agua de manera normal.

También se visitó la comunidad Benito Juárez para checar en qué condiciones se encuentra el agua también se le hizo la prueba con pastilla DPD y nos dio negativo nos dimos la tarea de visitar el pozo donde tienen el cloro y la bomba dosificadora y si está trabajando bien. Estamos trabajando en checar porque nos dio negativa por que el agua si sabe a cloro.

Jueves 4: se atendió personal de la comunidad de flores García venia buscando apoyo de un tubo de PVC para el drenaje de su comunidad y se canalizaron al dpto. de desarrollo social. También se hizo trabajo de oficina (archivar oficios).

Viernes 5: se acudió a la junta de jefes de departamento con la finalidad de darnos a conocer que día se llevara el informe municipal.

Más tarde acudimos a las instalaciones de museo para la inauguración de libro que presenta la cronista de nuestro pueblo mágico.

**JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE**



SOMBRERETE  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

## ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

Lunes 8: se asistió a la casa de cultura para toma de la foto oficial del 1er informe  
También se gestionó gasolina para salir a organismos operadores de comunidades.

Martes 9: se visitó la comunidad de san francisco de órganos para verificar si el agua potable está dentro de la norma oficial que es que le agua sea ideal para consumo humano nos dimos a la tarea de hacerle la prueba con pastilla DPD y el resultado fue negativo ya que el delegado nos aseguraba que si se estaba clorando ya se platicó con él para que recurra a conseguir cloro de calidad ya que el que tiene esta muy rebajado.

Más tarde visite la comunidad de villa insurgentes con la misma finalidad de checar el agua potable y también se hizo la prueba con pastilla DPD y nos dio negativo de igual manera antes de hacer la prueba se platicó con el comité del organismo operador y me comentaba que si estaban clorando y se llevaron la sorpresa que no estaba el agua clorada me comentan que a lo mejor se le paso al bombero del turno anterior. Ya se le aviso que vamos a estar checando seguido ya que nos llegan los reportes de servicios de salud.

Miércoles 10: se atendieron personas de diferentes lugares para recibirles medicamento caducado y cartuchos de tóner para canalizarlo a las oficinas secretaria del agua y medio ambiente.

Jueves 11: se visitó la comunidad de Ignacio Zaragoza para verificar que se está clorando el agua llegamos con el presidente del organismo operador del agua potable para platicar y nos comenta que les robaron la bomba dosificadora de cloro por eso no se está clorando también me comenta que ya fue personal de desarrollo social hacerle la afore al pozo y dentro del proyecto se incluye la bomba cloradora.

Viernes 12: se trabajó en oficina.

Del 15 al 26 no se laboró por vacaciones solo se hizo guardia en la oficina.

Lunes 29: se recolecto medicamento y cartuchos de tóner en la oficina

Martes 30: se visitó la comunidad de corrales para comprobar que se esté clorando el agua Nos dimos a la tarea de visitar a los encargados del organismo operador y nos atendió el presidente, la tesorera y secretario ya que estaban reunidos hicimos una prueba con pastilla dpd para comprobar y el resultado fue negativo no se está clorando el agua de inmediato nos trasladamos al poso para comprobar que la bomba está en función, pero nos encontramos la bomba con una pieza quebrada les dimos una capacitación al organismo operador para que apliquen el cloro de forma manual en la pileta.

Más tarde se visitó la comunidad de la estancia de Guadalupe para verificar si está clorando el agua nos recibió el encargado de bombear el agua y con la novedad de que la bomba del pozo se encuentra descompuesta y no se pudo hacer la prueba hasta que no se solucione el problema de la bomba.

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



SOMBRERETE  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

## ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

Miércoles 31: se recibió personas de este municipio pidiendo permiso para tumbar un árbol se visitó el lugar donde se encuentra el árbol para ver en qué condiciones se encontraba y que daños esta ocasionado se platicó con la persona y para explicarle que no están otorgando permisos lo que se le puede hacer es darle una poda de forma

ANEXO: reporte de visitas a organismos operadores

RESPETUOSAMENTE

Sombrerete zacatecas a 5 de agosto 2019



ENC. JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES

C.c.p. ING. LEONEL LEAÑOS MACIAS. Director de obras publicas

C.c.p. C. NIEVES LEMUS HIDALGO. Director del sistema operador del agua potable

C.c.p. ARCHIVO

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

07/31/2019

**Pláticas Comunitarias**

OTRAS ACTIVIDAD NINGUNA: por motivo periodo vacacional.

OBSERVACIONES: NINGUNA

**DIRECTOR:** C. NIEVES LEMUS HIDALGO

FIRMA

**Responsible: JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES**

FIRMA

Jose Alonso Lopez



Sombrerete zacatecas a 03 de Julio del 2019.

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

ASUNTO: VISITA OFICIAL A LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA POTABLE PLÁTICAS COMUNITARIAS "EL CUIDADO DEL AGUA".

Por medio del presente se llevará a cabo, monitoreo de cloro como comprobación de verificación, en el cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los suministros de los pozos de abastecimiento de agua potable para el consumo humano que corresponde a los comités Organismos Operadores en la comunidad de \_\_\_\_\_

col. Benito Juárez Sombrerete a las 0:15 hrs. día 03 de Julio de 2019  
JOSÉ ALONSO RODRIGUEZ FLORES, responsable de Espacio de Cultura del Agua y Medio Ambiente, T.ESPECIALIZADO ANTONIO PÉREZ FUENTES estuvieron presentes hacen constar que comprobaron las aplicaciones de dosificación de cloro con clorímetro y tabletas de DPD.

Para este proceso se capacitara a los encargados de los pozos de Agua potable mediante una plática sobre el cuidado del agua y la dosificación correcta de cloro en liquido tableta o en pastilla:

1.- EL POZO CUENTA CON EQUIPO PARA CLORACIÓN (SI) (NO).

2.- EL EQUIPO ESTA EN FUNCIÓN Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).

3.- EL PERSONAL ACTUAL, el personal se encuentra capacitado para manejo de bombos  
INSTALACIONES

4.- EL POZO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES (LIMPIA) (REGULAR) (SUCIA).

5.- EL POZO CUENTA CON PROTECCION TAPA Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).

6.- SE ENCONTRARON ESTAS ANOMALIAS se está clorando el agua pero en la prueba de DPD no pista el agua se va a checar el cloro o cambiar de cloro

Raúl O. Galán

NOMBRE FIRMA Y SELLO

CMTE. ORGANISMO OPERADOR.



J. ALONSO RODRIGUEZ FLORES

Comité de Agua Potable ENC. ESP. CULTURA DEL AGUA

Col. Benito Juárez

Sombrerete, Zac.

P. de  
498 102 1482  
Sombrerete  
498 109 6262



Sombrerete zacatecas a 03 de Julio del 2019.

**PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.**

**ASUNTO: VISITA OFICIAL A LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA POTABLE PLÁTICAS COMUNITARIAS "EL CUIDADO DEL AGUA".**

Por medio del presente se llevará a cabo, monitoreo de cloro como comprobación de verificación, en el cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los suministros de los pozos de abastecimiento de agua potable para el consumo humano que corresponde a los comités Organismos Operadores en la comunidad de Cuahutlan Sombrete a las 12:15 hrs. día 03 de Julio 2019 JOSÉ ALONSO RODRIGUEZ FLORES, responsable de Espacio de Cultura del Agua y Medio Ambiente, T.ESPECIALIZADO ANTONIO PÉREZ FUENTES estuvieron presentes hacen constar que comprobaron las aplicaciones de dosificación de cloro con clorímetro y tabletas de DPD.

Para este proceso se capacitara a los encargados de los pozos de Agua potable mediante una plática sobre el cuidado del agua y la dosificación correcta de cloro en liquido tableta o en pastilla:

- 1.- EL POZO CUENTA CON EQUIPO PARA CLORACIÓN (SI) ☒ (NO).
- 2.- EL EQUIPO ESTA EN FUNCIÓN Y EN BUEN ESTADO (SI) ☒ (NO).
- 3.- EL PERSONAL ACTUAL, el personal se encuentra capacitado para manejo de bomba  
INSTALACIONES
- 4.- EL POZO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES (LIMPIA) (REGULAR) (SUCIA).
- 5.- EL POZO CUENTA CON PROTECCION TAPA Y EN BUEN ESTADO (SI) ☒ (NO).
- 6.- SE ENCONTRARON ESTAS ANOMALIAS se esta clorando el agua se hizo la prueba con pastilla dpd. y se esta clorando dentro de la norma.

Luis Enrique Aldaba H

NOMBRE FIRMA Y SELLO

CMTE. ORGANISMO OPERADOR



DELEGACION MUNICIPAL

CUAUHTÉMOC

Sombrerete, Zac.

J. Alonso Rodriguez Flores

J. ALONSO RODRIGUEZ FLORES

ENC. ESP. CULTURA DEL AGUA



# SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

Sombrerete zacatecas a 03 de Julio del 2019.

## PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

ASUNTO: VISITA OFICIAL A LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA POTABLE PLÁTICAS COMUNITARIAS "EL CUIDADO DEL AGUA".

Por medio del presente se llevará a cabo, monitoreo de cloro como comprobación de verificación, en el cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los suministros de los pozos de abastecimiento de agua potable para el consumo humano que corresponde a los comités Organismos Operadores en la comunidad de Flores García Sombrerete a las 10:40 hrs. día JOSÉ ALONSO RODRIGUEZ FLORES, responsable de Espacio de Cultura del Agua y Medio Ambiente, T.ESPECIALIZADO ANTONIO PÉREZ FUENTES estuvieron presentes hacen constar que comprobaron las aplicaciones de dosificación de cloro con clorímetro y tabletas de DPD.

Para este proceso se capacitara a los encargados de los pozos de Agua potable mediante una plática sobre el cuidado del agua y la dosificación correcta de cloro en liquido tableta o en pastilla:

- 1.- EL POZO CUENTA CON EQUIPO PARA CLORACIÓN (SI) (NO).
- 2.- EL EQUIPO ESTA EN FUNCIÓN Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).
- 3.- EL PERSONAL ACTUAL, Se encuentra capacitado para manejo de bomba  
INSTALACIONES
- 4.- EL POZO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ( LIMPIA ) ( REGULAR ) ( SUCIA ).
- 5.- EL POZO CUENTA CON PROTECCION TAPA Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).
- 6.- SE ENCONTRARON ESTAS ANOMALIAS el agua se encuentra dentro de la norma solo hizo la prueba con tableta dpd y si se esta clorando el agua muy bien

Antonio Pérez Fuentes

NOMBRE FIRMA Y SELLO  
CMTE. ORGANISMO OPERADOR



DELEGACION MUNICIPAL

Flores García  
Sombrerete, Zac.

José Alonso Rodríguez Flores

J. ALONSO RODRIGUEZ FLORES  
ENC. ESP. CULTURA DEL AGUA



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

Sombrerete zacatecas a 9 de Julio del 2019.

## PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

ASUNTO: VISITA OFICIAL A LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA POTABLE PLÁTICAS COMUNITARIAS "EL CUIDADO DEL AGUA".

Por medio del presente se llevará a cabo, monitoreo de cloro como comprobación de verificación, en el cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los suministros de los pozos de abastecimiento de agua potable para el consumo humano que corresponde a los comités Organismos Operadores en la comunidad de \_\_\_\_\_

San Francisco de organos San a las 10:30 hrs. día \_\_\_\_\_ JOSÉ ALONSO RODRIGUEZ FLORES, responsable de Espacio de Cultura del Agua y Medio Ambiente, T.ESPECIALIZADO ANTONIO PÉREZ FUENTES estuvieron presentes hacen constar que comprobaron las aplicaciones de dosificación de cloro con clorímetro y tabletas de DPD.

Para este proceso se capacitara a los encargados de los pozos de Agua potable mediante una plática sobre el cuidado del agua y la dosificación correcta de cloro en liquido tableta o en pastilla:

1.- EL POZO CUENTA CON EQUIPO PARA CLORACIÓN (SI) (NO).

2.- EL EQUIPO ESTA EN FUNCIÓN Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).

3.- EL PERSONAL ACTUAL, Se encuentra capacitado  
para el manejo de bombas.

### INSTALACIONES

4.- EL POZO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES (LIMPIA) (REGULAR) (SUCIA).

5.- EL POZO CUENTA CON PROTECCION TAPA Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).

6.- SE ENCONTRARON ESTAS ANOMALIAS Se hizo la prueba con  
pastilla DPD y nos dio negativo no cuenta  
con cloro suficiente el agua.

Maria Soledad Salas Cecerías

NOMBRE FIRMA Y SELLO

CMTE. ORGANISMO OPERADOR.

José Alonso Rodríguez Flores

J.ALONSO RODRIGUEZ FLORES  
ENC.ESP.CULTURA DEL AGUA

FRANCISCO DE ORGANOS  
SOMBRERETE, ZAC.



Sombrerete zacatecas a 9 de Julio del 2019.

**PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.**

**ASUNTO: VISITA OFICIAL A LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA POTABLE PLÁTICAS COMUNITARIAS "EL CUIDADO DEL AGUA".**

Por medio del presente se llevará a cabo, monitoreo de cloro como comprobación de verificación, en el cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los suministros de los pozos de abastecimiento de agua potable para el consumo humano que corresponde a los comités Organismos Operadores en la comunidad de col. Villa insurgentes Sombrerete a las 17:30 hrs. día 9 de Julio de 2019.  
JOSÉ ALONSO RODRIGUEZ FLORES, responsable de Espacio de Cultura del Agua y Medio Ambiente, T.ESPECIALIZADO ANTONIO PÉREZ FUENTES estuvieron presentes hacen constar que comprobaron las aplicaciones de dosificación de cloro con clorímetro y tabletas de DPD.

Para este proceso se capacitara a los encargados de los pozos de Agua potable mediante una plática sobre el cuidado del agua y la dosificación correcta de cloro en liquido tableta o en pastilla:

- 1.- EL POZO CUENTA CON EQUIPO PARA CLORACIÓN (SI) (NO).
- 2.- EL EQUIPO ESTA EN FUNCIÓN Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).
- 3.- EL PERSONAL ACTUAL, Se encuentra capacitado el personal para manejo de bombas  
INSTALACIONES
- 4.- EL POZO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ( LIMPIA ) ( REGULAR ) ( SUCIA ).
- 5.- EL POZO CUENTA CON PROTECCION TAPA Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO).
- 6.- SE ENCONTRARON ESTAS ANOMALIAS Se hizo la prueba con pastilla DPD y el resultado fue negativo al parecer el bombreo no prende la bomba del cloro

Ismael Ortiz  
NOMBRE FIRMA Y SELLO  
CMTE. ORGANISMO OPERADOR.



José Alonso Rguez  
J. ALONSO RODRIGUEZ FLORES  
ENC. ESP. CULTURA DEL AGUA

DELEGACIÓN MUNICIPAL  
VILLA INSURGENTES  
Sombrerete Zac



# SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

Sombrerete zacatecas a 11 de Julio del 2019.

## PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

**ASUNTO: VISITA OFICIAL A LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA POTABLE PLÁTICAS COMUNITARIAS "EL CUIDADO DEL AGUA".**

Por medio del presente se llevará a cabo, monitoreo de cloro como comprobación de verificación, en el cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los suministros de los pozos de abastecimiento de agua potable para el consumo humano que corresponde a los comités Organismos Operadores en la comunidad de \_\_\_\_\_

Col Ignacio Zaragoza (Naisladas) a las 12:30 hrs. día \_\_\_\_\_ JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES, responsable de Espacio de Cultura del Agua y Medio Ambiente, T.ESPECIALIZADO ANTONIO PÉREZ FUENTES estuvieron presentes hacen constar que comprobaron las aplicaciones de dosificación de cloro con clorímetro y tabletas de DPD.

Para este proceso se capacitara a los encargados de los pozos de Agua potable mediante una plática sobre el cuidado del agua y la dosificación correcta de cloro en liquido tableta o en pastilla:

- 1.- EL POZO CUENTA CON EQUIPO PARA CLORACIÓN (SI) (NO) ☒ (SI)
- 2.- EL EQUIPO ESTA EN FUNCIÓN Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO) ☒ (SI)
- 3.- EL PERSONAL ACTUAL, se encuentra capacitado para el manejo de bombas.

### INSTALACIONES

- 4.- EL POZO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES (LIMPIA) (REGULAR) (SUCIA) ☒ (REGULAR)
- 5.- EL POZO CUENTA CON PROTECCION TAPA Y EN BUEN ESTADO (SI) (NO) ☒ (SI)
- 6.- SE ENCONTRARON ESTAS ANOMALIAS nos comenta el pote del comite que les robaron la bomba dosificadora de cloro y la se encando dentro del aforo del pozo

\_\_\_\_\_  
NOMBRE FIRMA Y SELLO  
CMTE. ORGANISMO OPERADOR.

José Alonso Rodríguez Flores  
J. ALONSO RODRÍGUEZ FLORES  
ENC. ESP. CULTURA DEL AGUA