



SOMBRERETE

AYUNTAMIENTO 2014-2017
LLEGO LA TRANSFORMACION
ORGANO INTERNO DE CONTROL

220
120

240 mts altura
TEMITO 50 mts
6 cuerdas

Fecha
15 diciembre 25
1.5 mcs sin trabajo

Siendo las 12:46 horas, del día 08 del mes julio del año 2020. Personal adscrito al Órgano Interno de Control debidamente acreditados de nombres:

EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. YAMEL ARMANDO REYES HERRERA Y EL SUPERVISOR DE OBRA ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ en cumplimiento de sus funciones y obligación se presentan a realizar supervisión de la obra denominada CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRO EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN FERNANDO DE OZAMA el presente documento se procede a instrumentar la presente administrativa con fundamento en el Artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

HECHOS

EN VISITA DE OBRA PLATICANDO NOS INFORMA QUE LA OBRA SE INICIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD SIN APOYO DE LA PRESIDENCIA.

Allegando al lugar de la obra nos percatamos que la obra en mencion ya se encuentra terminada, los conceptos que pudimos revisar son los siguientes son los castillos de 15x20 cm armada con 4 varillas de 3/8, cadena de desplante de 15x20 cms armada con 4 vs 3/8 y estribos de 1/4, cadena de cerramiento de 15x20 cms armada con 4 varillas de 3/8 y estribos de 1/4 así tambien podemos decir que si se encuentra el concepto del muro de bloques hueco de 15x20x40 asentado con mortero de los conceptos restantes no podemos constatar porque no los podemos observar físicamente por el hecho de que ya están realizados.

Firma de Testigos:

Ismael Davila
DIRECTOR COMISIONADO
Mto: ISMAEL DAVILA MEDINA
4981012078
Órgano Interno de Control:

LIC. YAMEL ARMANDO REYES HERRERA
TITULAR DEL OIC

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DEL OIC